Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8060/25
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru*: Horní Město ,č.p.97, OÚ, soc.zař.
Vzorek odebral: zákazník (Kusá Ivona)*
Identifikace*: voda pitná
Způsob odběru*: viz protokol o odběru
Dezinfekce*: ano
Označení zákazníka*: kuchyň
Další údaje o odběru*: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.*: V 0307/25

Datum odběru*: 9.4.2025
Hodina odběru*: 10:10
Datum příjmu: 9.4.2025
Datum analýz: 9.4. - 13.5.2025

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **8060**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH
Živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	0	MH
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	50	MH
Abioseston	2	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A	5	MH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **8060**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,58	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	7,0		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
Celková tvrdost (vápník a hořčík)	0,58	mmol/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	2,0 - 3,5	DH
CHSK Mn	0,55	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5	MH
Dusitany	<0,02	mg/l	SOP 11 (ČSN EN 26777)	A	0,5	NMH
Dusičnany	9,0	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50	NMH
Chloridy	5,92	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	250	MH
Sírany	10,6	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	250	MH
Fluoridy	<0,10	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	1,5	NMH
Hliník	0,03	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Arsen	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Bór	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1,5	NMH
Vápník	14,7	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	40 - 80	DH
Kadmium	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,005	NMH
Chrom	0,004	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,025	NMH
Měď	0,006	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1,0	NMH
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Rtuť	<0,0003	mg/l	SOP 03 (ČSN 75 7440)	A	0,001	NMH

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8060/25
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **8060**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Draslík	0,40	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1 - 10	DH
Hořčík	5,25	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	20 - 30	DH
Mangan	<0,01	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,05	MH
Sodík	4,48	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	200	MH
Nikl	0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,02	NMH
Olovo	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Antimon	0,002	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,010	NMH
Selen	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Konduktivita	12,4	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125	MH
Kyanidy veškeré	<0,010	mg/l	SOP 19 (ČSN 75 7415)	A	0,05	NMH
Bromičnany	<3	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	10	NMH
Chlorečnany	<50	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	250	NMH
Chloritany	<50	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	250	NMH
Benzo(a)pyren	<0,0025	µg/l	SOP 12 (ČSN EN ISO 17993)	A	0,010	NMH
PAU	0	µg/l	SOP 12 (ČSN EN ISO 17993)	A	0,1	NMH
Benzen	<0,20	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	1,0	NMH
1,2-dichlorethan	<1,00	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	3	NMH
Trichlorethen (TCE)	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	10	NMH
Tetrachlorethen (PCE)	0,65	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	10	NMH
THM	2,56	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	50	NMH
Chloroform	2,25	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	30	MH
Bromdichlormethan	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Dibromchlormethan	0,31	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Bromoform	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Bisfenol A	<0,25	µg/l	SOP OV 302	S	2,5	NMH
Nonylfenol	<100	ng/l	SOP OV 327.12	S	300	
17-beta-estradiol	<0,8	ng/l	LC 29: U.S.EPA 539, U.S.EPA 1694	S	1	
Halogenoctové kyseliny	0	µg/l	LC 28 (metodou LC/MS/MS)	S	60	NMH
Kyselina chloroctová	<2	µg/l	LC 28 (metodou LC/MS/MS)	S	---	
Kyselina dichloroctová	<2	µg/l	LC 28 (metodou LC/MS/MS)	S	---	
Kyselina trichloroctová	<2	µg/l	LC 28 (metodou LC/MS/MS)	S	---	
Kyselina bromoctová	<2	µg/l	LC 28 (metodou LC/MS/MS)	S	---	
Kyselina dibromoctová	<2	µg/l	LC 28 (metodou LC/MS/MS)	S	---	
Kyselina perfluorobutanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
kyselina perfluoropentanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluorohexanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluoroktanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluoroheptanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluorononanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluorodekanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluoroundekanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perflurododekanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perflurotridekanová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluorobutansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

L 1266

Zákazník:
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8060/25
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **8060**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Kyselina perfluoropentansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluorohexansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluoroheptansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluoroktansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Kyselina perfluorononansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
kyselina perfluorodekansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Perfluoroundekansulfonová kyselina	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
kyselina perfluorododekansulfonová	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Perfluorotridekansulfonová kyselina	<0,001	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	---	
Suma PFAS	0	µg/l	LC 26: U.S EPA 8327	S	0,10	NMH
2,6-dichlorbenzamide	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	3	max.
Boscalid	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Diflufenikan	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Dimethenamid	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Napropamid	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Prochloraz	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Cyprokonazol	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Difenokonazol	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Epoxikonazol	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Metkonazol	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Propiconazole	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Prothiokonazol	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Tebuconazole	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Acetochlor	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Alachlor	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Dimethachlor	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Metazachlor	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Propachlor	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
S-Metolachlor	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Chloridazon	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Chloridazon-desphenyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	---	
Chloridazon-methyl-desfenyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	---	
Propachizafop	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Quizalofop-p-ethyl	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Chlortoluron	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Chlortoluron desmethyl	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Diuron	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Isoproturon	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8060/25
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **8060**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
isoproturon-desmethyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Isoproturon-monodesmethyl	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Linuron	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Chlorpyrifos	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Dimethoat	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Azoxystrobin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Bentazon methyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Dimoxystrobin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Ethofumesát	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Fenpropidin	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max
Fenpropimorph	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Clomazone	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Lenacil	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Mesotrion	<0,020	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Pendimethalin	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Chinmerak	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Spiroxamine	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Thiophanate-methyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Atrazin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Hydroxyatrazin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	2	max.
Desethylatrazin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
desethyl-desisopropyl atrazin	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Atrazin-desisopropyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
.Desmetryn	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Hexazinon	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Metamitron	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Metribuzin	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Metribuzin desamino	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Prometryn	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Simazin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Hydroxysimazin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Terbuthylazin	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Desethylterbutylazine	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
terbuthylazin hydroxy	<0,005	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
Terbutryn	<0,010	µg/l	W-PESLMS11	S	0,1	max.
2,4,5-T	<0,010	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
2,4-D	<0,010	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Aminopyralid	<0,050	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Bentazon	<0,010	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Clopyralid	<0,030	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Dicamba	<0,030	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Fluroxypyr	<0,020	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
MCPA	<0,010	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

L 1266

Zákazník:
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8060/25
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **8060**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
MCPP	<0,010	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Metribuzin-desamino diketo	<0,020	µg/l	W-PESLMS04	S	0,1	max.
Acetochlor ESA	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Acetochlor OA	<0,020	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Alachlor ESA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	1	max.
Alachlor OA	<0,020	µg/l	W-PESLMS07	S	1	max.
Desmedipham	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Dimethachlor CGA 369873	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	6,0	max.
Dimethachlor ESA	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	6,0	max.
Dimethachlor OA	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Dimethenamid ESA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Dimethenamid OA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Phenmedipham	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Flufenacet	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Flufenacet ESA	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Flufenacet OA	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Metazachlor ESA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	5	max.
Metazachlor OA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	5	max.
Metolachlor ESA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	6	max.
Metolachlor OA	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	6	max.
Pethoxamid	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Pethoxamid ESA	<0,015	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Propachlor ESA	<0,020	µg/l	W-PESLMS07	S	---	
Thiakloprid	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Trinexapak-ethyl	<0,010	µg/l	W-PESLMS07	S	0,1	max.
Suma stanovených pesticidů a relev. metabolitů	0	µg/l	W-PESSUM02	S	0,5	max.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
THM - trihalogenmethany - suma 4 THM (chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan a bromoform).
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky - suma 4 PAU (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c.d)pyren).

Zkušební laboratoř nezodpovídá za odběr zkoušeného vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem (*) vztahujících se ke zkoušenému vzorku.
Subdodavatel: LABTECH s.r.o.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

L 1266

Zákazník:
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8060/25
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
ALS Czech Republic

Protokol vyhotovil: Tomková Iveta
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 14.5.2025
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
15.5.2025 21:24:20
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.